

Број: 020-30-38/7

Дана: 08.12.2017. године

Додатне информације/појашњења број 1
у вези Конкурсне документације за јавну набавку радова – Радови на адаптацији лабораторија
за технологију пива у сутерену Нове зграде Технолошког факултета Нови Сад, редни број
набавке: ОПТП 38/17

Наручилац је дана 05.12.2017. године од заинтересованог лица, путем е-маила, примио Захтев за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне документације за јавну набавку радова – Радови на адаптацији лабораторија за технологију пива у сутерену Нове зграде Технолошког факултета Нови Сад, редни број набавке: ОПТП 38/17, у оквиру којег су тражена следећа појашњења:

Питање 1: Како у опису позиције под редним бројем 64 „испорука и уградња кабла РР00 5x2,5mm², за трофазне прикључнице“ дато је у коадима 95, како у опису позиције није дата дужина каблова онда је просто немогуће дати јединичну цену.

Питање 2: Како у опису позиције под редним бројем 65 „испорука и уградња кабла РР00 3x2,5mm², за трофазне прикључнице“ дато је у коадима 120, како у опису позиције није дата дужина каблова онда је просто немогуће дати јединичну цену.

Питање 3: Под редним бројем 50 захтева се израда једнокрилних врата од тврдог ПВЦ материјала а није дефинисано следеће:

- а) колико коморни профили су предвиђени (3,4,5,6,7,8-коморни,...)?
- б) шта је испуна за врата (рељефни ПВЦ панел, алуминијумски панел, равни ПВЦ панел,...)?

Питање 4: Под редним бројем 51 захтева се израда двокрилних врата од тврдог ПВЦ материјала а није дефинисано следеће:

- а) колико коморни профили су предвиђени (3,4,5,6,7,8-коморни,...)?
- б) шта је испуна за врата (рељефни ПВЦ панел, алуминијумски панел, равни ПВЦ панел,...)?

Питање 5: Под редним бројем 52 захтева се израда двокрилних прозора од тврдог ПВЦ материјала а није дефинисано следеће:

- а) колико коморни профили су предвиђени (3,4,5,6,7,8-коморни,...)?

На основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку сачинила је дана 08.12.2017. године, додатне информације/појашњења, како следи:

Одговор 1: Наручилац је приликом израде конкурсне документације начинио грешку. Требало је да стоји јединица мере m.

Одговор 2: Наручилац је приликом израде конкурсне документације начинио грешку. Требало је да стоји јединица мере m.

Одговор 3: Под редним бројем 50 захтева се израда једнокрилних врата од тврдог ПВЦ материјала 6-коморни ПВЦ профили, испуна равни ПВЦ панел, беле боје.

Одговор 4: Под редним бројем 51 захтева се израда двокрилних врата од тврдог ПВЦ материјала 6-коморни ПВЦ профили, испуна равни ПВЦ панел, беле боје.

Одговор 5: Под редним бројем 52 захтева се израда двокрилних прозора од тврдог ПВЦ материјала 6-коморни ПВЦ профили, испуна равни ПВЦ панел, беле боје.

Наручилац ће у складу са овим додатним информацијама/појашњењима изменити конкурсну документацију и продужити рок за подношење понуда.

Ово се појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Чланови комисије за јавну набавку