

Broj: 020-30-30/7-1

Datum: 03.07.2018. godine

Додатне информације/појашњења број 2
у вези са Конкурсном документацијом за јавну набавку радова – Замена фасадне столарије у делу Старе зграде, на петом спрату Технолошког факултета Нови Сад, редни број набавке: ОПФС 30/18

Наручилац је дана 02.07.2018. године од заинтересованог лица, путем е-маила, примио Захтев за појашњење Конкурсне документације за јавну набавку радова – Замена фасадне столарије у делу Старе зграде, на петом спрату Технолошког факултета Нови Сад, редни број набавке: ОПФС 30/18, у оквиру ког је тражено појашњење.

Питање гласи:

„У конкурсној документацији, опису профила, наводи се да профили морају бити седмочкоморни, минималне уградне дубине 70 mm...Наше питање је зашто се захтева да профили буду седмочкоморни када све тражене услове испуњава и петочкоморни профил?“

На основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку сачинила је дана 03.07.2018. године, додатне информације/појашњења, како следи:

Одговор: Одабрали смо седмочкоморне профиле у циљу унапређења и побољшања енергетске ефикасности зграде Технолошког факултета. С обзиром да се поменути прозори налазе на петом спрату зграде више комора ће им дати већу јачину самог рама због високих температура, удара ветра и временских непогода.

Ово се појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку