

Број: 020-1791/6

Датум: 01. 10. 2015. године

**Додатне информације/појашњења број 1
у вези Конкурсне документације за јавну набавку радова – Замена електричних ормана у
ходнику приземља Нове зграде, шифра: ОПЕО-22/15**

Наручилац је од заинтересованих лица дана 30. 09. 2015. године, путем е-маила примио Захтев за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне документације за јавну набавку радова – Замена електричних ормана у ходнику приземља Нове зграде, шифра: ОПЕО-22/15, у оквиру којег су тражена следећа појашњења:

1. Јавном набавком је предвиђено да кућишта разводних орман буду у степену заштите IP56. Будући да ће ормани бити постављени у ходнику зграде, те неће бити изложени утицају воде, сматрамо да нема потребе да степен заштите буде већи од IP54. Да ли може да се понуди кућиште у заштити IP54?
2. У разводном орману PO1 предвиђено је да компакт прекидач поред стандардне термомагнетне заштите има и електронску заштитну јединицу. Да ли је ово грешка и да ли је треба нудити пошто се не спомиње у преосталим разводним орманима а значајно поскупљује цену разводног ормана?

На основу члана 54. став 12. тачка 1. Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку сачинила је 01.10.2015. године, додатне информације/појашњења, како следи:

Питање: „Јавном набавком је предвиђено да кућишта разводних орман буду у степену заштите IP56. Будући да ће ормани бити постављени у ходнику зграде, те неће бити изложени утицају воде, сматрамо да нема потребе да степен заштите буде већи од IP54. Да ли може да се понуди кућиште у заштити IP54?“.

Одговор: Може.

Питање: „У разводном орману PO1 предвиђено је да компакт прекидач поред стандардне термомагнетне заштите има и електронску заштитну јединицу. Да ли је ово грешка и да ли је

треба нудити пошто се не спомиње у преосталим разводним орманима а значајно поскупљује цену разводног ормана? “.

Одговор: Електронска заштитна јединица је грешком стављена и не треба је нудити.

Ово се појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, доставља заинтересованим лицима и истовремено се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку