

Број: 020-1374/6

Датум: 16. 08. 2013. године

Додатне информације/ појашњења број 1
у вези Конкурсне документације за јавну набавку радова
Израда и монтажа противпожарног степеништа и рампе за инвалиде на Технолошком факултету
Нови Сад
ЈНМВ 29/13

На email Наручилац је дана 15. 08. 2013. године, стигао је Захтев од заинтересованог лица којим се траже додатне информације у вези Конкурсне документације за јавну набавку радова - Израда и монтажа противпожарног степеништа и рампе за инвалиде на Технолошком факултету Нови Сад, у оквиру којег су тражена следећа појашњења:

Молим Вас да нам одговорите на следеће питање:

Конкурсном документацијом за јаву набавку радова број ЈНМВ 29/13 у делу „4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама...“
Подтачка 4.3.2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона, Наручилац је у погледу техничких капацитета понуђача предвидео „да има у власништву или закупу теретно возило носивости 30 тона и аутодизалицу носивости 50 тона“.

Питање гласи:

Када је у питању захтев Наручиоца у погледу теретног возила, имајући у виду одредбе Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима, произилази да је реч о специјалним транспортним средствима намењеним за превоз вангабаритних и специјалних терета.

Обзиром на природу радова описаних у предмјеру из Конкурсне документације, за које свакако није неопходно имати односно располагати оваквом врстом возила, молимо да нам одговорите да ли је у питању грешка у писању? Исто важи и за предвиђену аутодизалицу.

Уколико нису у питању грешке, сматрамо да су овако предвиђени услови дискриминаторски, те да нису у логичкој вези са предметом јавне набавке, а што је у супротности са одредбама Закона о јавним набавкама.

На основу члана 54. став 13. тачка 1. Закона о јавним набавкама Комисија за јавну набавку сачинила је 16. 08. 2013. године, додатне информације и то следеће:

Омашком Наручиоца настала је грешка у куцању приликом сачињавања Конкурсне документације. У делу где се говори о додатним условима за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76 Закона, а који се тичу техничког капацитета понуђача треба да стоји: да има у власништву или закупу **теретно возило, кипер носивости до 10 t и ауто дизалицу носивости до 50 t.** Наручилац ће извршити измене и допуне Конкурсне документације те ће их објавити на начин прописан Законом.

Сматрамо да овако постављени додатни услови нису дискриминаторски и да су у вези са предметом јавне набавке те да су неопходни за реализацију исте. Теретно возило наведене носивости као услов, захтевано је из разлога што наручилац сматра да је исто неопходно како због испоруке материјала који се користи за извођење радова, тако и због обавезе одношења отпадног материјала на депонију.

Ауто дизалица је наведена као услов јер наручилац сматра да је због поштовања безбедности приликом извођења радова, једино могуће, челичну конструкцију противпожарног степеништа сачинити на другој локацији а на месту извођења радова односно на Факултету је поставити. Такође, противпожарно степениште треба да се подигне до петог спрата. Наручилац не поседује теретни лифт који би могао користити у сврху преноса материјала.

Ово појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама се доставља заинтересованом лицу и истовремено се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку