

Број: 020-1502/7

Дана: 20. јуна 2014. године

**Додатне информације/појашњења број 4  
у вези Конкурсне документације за јавну набавку радова – Инвестиционо одржавање  
сутерена Старе зграде и првог спрата Нове зграде Технолошког факултета,  
шифра ОПРА-7/14**

Наручилац је дана 17. јуна 2014. године, путем е-маила, од заинтересованог лица примио Захтев за додатним информацијама или појашњењима Конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке радова – Инвестиционо одржавање сутерена Старе зграде и првог спрата Нове зграде Технолошког факултета, шифра ОПРА-7/14.

На основу члана 54. став 13. тачка 1. Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку сачинила је дана 20. јуна 2014. године додатна појашњења и то:

Питање: *„Код израде канализационе мреже Наручилац је предвидео набавку и уградњу киселотпорних PVC цеви, које имају потребан атест за потребе Технолошког факултета. Молимо Наручиоца да јасно дефинише које су то киселине и материје на које би канализационе цеви требале бити отпорне, односно да поседују атест? Ово из разлога што постоји велик број различитих киселина и материја, са различитим степеном агресивности итд.“.*

Одговор: Имајући у виду саму природу делатности Наручиоца, како образовну тако и научну, нисмо у могућности да јасно и прецизно дефинишемо хемикалије и материје на које би канализационе цеви требало да буду отпорне. Из тих разлога захтевамо да канализационе цеви испуњавају спецификације и квалитет производа произвођача „Rehau“ или одговарајуће. Ипак, у највећем броју случајева то су сирћетна киселина, сумпорна киселина, азотна киселина, хлороводонична киселина. Канализационе цеви могу доћи у контакт и са растварачима попут бензена, петрол етра, ацетонитрила.

Ова појашњења се, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, достављају заинтересованим лицима и истовремено се објављују на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку