

Број: 020-1388/6

Дана: 24. јуна 2015. године

**Додатна информација/појашњење број 1
у вези Конкурсне документације за отворени поступак јавне набавке радова – Санација темеља
амфитеатра Технолошког факултета Нови Сад, шифра ОПРА-11/15**

Наручилац је дана 23. јуна 2015. године, путем е-маила, од заинтересованих лица примио Захтев за додатним информацијама/појашњењима Конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке радова – Санација темеља амфитеатра Технолошког факултета Нови Сад, шифра ОПРА-11/15:

Питање 1:

„У предмеру радова ставка 4 сем дужине подбетонирања која је 2,5 метара није дефинисана ширина, дубина ископа и количина арматуре?“

На основу члана 54. став 13. тачка 1. Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку сачинила је, дана 24. јуна 2015. године, додатно појашњење и то:

Одговор 1:

У предмеру радова у ставци 2 је дефинисана ширина и дубина (ископа - радне јаме) тј. ката дна постојећег темеља од 1,5 метара, од коте терена. У зависности од постојећег темеља неопходно је извести подбетонирање. Просечна количина арматуре је 80kg/m³.

Конкурсном документацијом у предметном поступку Наручилац је одредио да је понуђач у обавези да пре достављања понуде изврши увид на лицу места и обиђе објекат, односно локацију – простор, у којем ће се изводити радови како би све чињенице узео у обзир приликом формирања цене и обезбедио себи све неопходне информације које могу бити потребене за израду понуде. Трошкове обиласка објекта односно простора сноси понуђач.

Ово појашњење се, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, доставља заинтересованом лицу и истовремено се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку