

Broj: 020-30-30/6-1

Datum: 18.03.2018. godine

Додатне информације/појашњења број 1
у вези са Конкурсном документацијом за јавну набавку радова – Замена фасадне столарије у делу Старе зграде, на петом спрату Технолошког факултета Нови Сад, редни број набавке: ОПФС 30/18

Наручилац је дана 15.06.2018. године од заинтересованог лица, путем е-маила, примио Захтев за појашњење Конкурсне документације за јавну набавку радова – Замена фасадне столарије у делу Старе зграде, на петом спрату Технолошког факултета Нови Сад, редни број набавке: ОПФС 30/18, у оквиру ког је тражено појашњење.

Питање гласи:

„С`обзиром да све техничке услове које сте дали у оквиру документације за јавну набавку, задовољава петокорни ПВЦ профил, да ли је и он прихватљив, или Наручиоц захтева да то искључиво буде седмокорни ПВЦ профил?“

На основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку сачинила је дана 18.06.2018. године, додатне информације/појашњења, како следи:

Одговор: Не, захтевамо искључиво седмокорни ПВЦ профил.

Ово се појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку